

Pawłosiów 19.02.2013 r.

GBOŚ.271.4.2013

OGŁOSZENIE Nr 1

o wniesieniu zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pod nazwą „Wymiana instalacji elektrycznej i oraz remont pomieszczeń gospodarczych świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie” do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) przekazuję treść zapytania razem z wyjaśnieniami.

Treść zapytania:

1. Prosimy o podanie typu wentylatorów wywiewnych oraz sposobu ich montowania.

Treść odpowiedzi:

1. Należy przyjąć w ofercie wentylatory ściennie 230V o wydajności min. 2000 m³/godz. Średnica wentylatorów zewnętrzna 300 – 370 mm, z silnikiem w wewnętrznej komorze wentylatora, z maskownicą od strony wewnętrznej.

WÓJT GMINY
PAWŁOSIÓW

Mariusz Reń